



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
в городе Осинники и городе Калтане**

652800, г. Осинники, ул. Кирова, 74
тел./ факс 5-39-15 E-mail: adm-osinniki@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

ПРОТОКОЛ № 355
по делу об административном правонарушении
в отношении юридического лица

г. Осинники

«15» сентября 2017 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане Надейкина Наталья Андреевна, рассмотрев материалы административного расследования в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Сервис»,

Юридический адрес: РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 16а,

Фактический адрес: РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 16а,

Фамилия И.О. представителя: Петров Александр Сергеевич, действующий на основании доверенности от 15.09.2017 года, сроком действия на один год.

Гражданство РФ

Должность: юрисконсульт,

Документ, удостоверяющий личность -

Потерпевшая:

Подвергалось ли ранее юридическое лицо административной ответственности – постановление Осинниковского городского суда от 17.01.2017г. № 5-7/2017 по ст. 6.5. КоАП РФ,

(дата в течение последнего года)


Допущено административное правонарушение, выразившееся в том, что Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Сервис», осуществляющее управление многоквартирным домом № 83 по ул. Комсомольская в г. Калтане, в том числе предоставляющее коммунальные услуги, нарушило санитарно – эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно:

1. 06.09.2017 г. в 15 часов 30 минут содержание железа в отобранных образцах горячей воды из сетей горячего водоснабжения (ванная, кухня) в квартире № 153 по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 83, составило: в ванной 0,37 мг/дм³, в кухне 0,36 мг/дм³, при нормативе не более 0,3 мг/дм³, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1 (СанПиН 2.1.4.2496-09), изменениями № 2 (СанПиН 2.1.4.2580-10) р. 2. п. 2.2., п. 3.4.1. (табл. 2) (Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний № 502/005- ОКГ/10 от 13.09.2017 г.).

Таким образом, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5. КоАП РФ.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

С изложением в протоколе не согласен
Объяснение представлено в судебном
процессе.


(подпись)

В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, ч.2 и ч.3 ст. 22.3, 23.13, 23.49, 28.2, п.19, п.63 ч. 3 28.3, ч.4 28.3, 28.5, 28.7 КРФ об АП настоящий протокол является основанием для вынесения Постановления по делу об административном правонарушении.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 1.4-1.7, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4 КоАП РФ, я имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела, пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владею языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу.


(подпись)

К протоколу прилагаются: определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 04.09.2017г., доверенность от 05.09.2017г., доверенность от 15.09.2017г., копия договора об управлении многоквартирным домом по адресу г. Калтан, ул. Комсомольская, 83 от 01.03.2015г., объяснение Кононовой Е. В. от 06.09.2017г., определение № 73 от 04.09.2017г. о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении, протокол о взятии проб и образцов от 06.09.2017г., протокол лабораторных испытаний № 4425 от 11.09.2017г., протокол лабораторных испытаний № 4426 от 11.09.2017г., экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний № 502/005- ОКГ/10 от 13.09.2017 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане Надейкина Наталья Андреевна


(подпись)

С протоколом ознакомлен

Петров АС




(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, подпись)

Расписка в получении копии протокола

Протокол № 355 от «15» сентября 2017г. получил «15» 09 2017 г.

Петров АС

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица)


(подпись)